

北地区消火器 Map【H25 年度版】



- | 凡 例 | |
|------|----------|
| | 消火器設置位置 |
| N-○○ | 消火器No. |
| | 丸田自治会エリア |

南地区消火器 Map【H25 年度版】



栄和丸田自治会消火器管理リスト【北地区】

調査年月日 H25.8

消火器No.	状 況						備 考
	有効期限	今回取替対象	経年	取替年	箱等劣化状況	箱取替年	
N-1	2005	○	8	2013			
N-2	2005	○	8	2013			
N-3	2003	○	10	2013			
N-4	1993	○	20	2013			
N-5	2007	—	6	—			
N-6	2003	○	10	2013			
N-7	1998	○	15	2013	扉開閉不良。要交換	2013	
N-8	2003	○	10	2013			
N-9	2007	—	6	—			
N-10	2007	—	6	—			
N-11	2007	—	6	—			
N-12	2003	○	10	2013			
N-13	2007	—	6	—			
N-14	2007	—	6	—			
N-15	2007	—	6	—	扉開閉不良。要交換	2013	
N-16	2003	○	10	2013			
N-17	2007	—	6				
N-18	2008	—	5				
N-19	2003	○	10	2013			
N-20	2007	—	6	—			
N-21	1998	○	15	2013			
計	21						
今回取替計		11				2	

栄和丸田自治会消火器管理リスト【南地区】

調査年月日 H25.8

消火器No.	状 況						備 考
	有効期限	今回取替対象	経年	取替年	箱等劣化状況	箱取替年	
S-1	2003	○	10	2013			
S-2	2005	○	8	2013	箱開閉不良(固い)、ラッチ部錆		補修
S-3	2003	○	10	2013			
S-4	2005	○	8	2013	表面に錆、固定不良		補修
S-5	2003	○	10	20013			
S-6	2008	—	5	—			
S-7	2003	○	10	2013			
S-8	1996	○	17	2013	本体歪みにより開閉不良。要交換	2013	
S-9	1996	○	17	2013			
S-10	2005	○	8	2013	扉歪みにより開閉不良。要交換		
S-11	2005	○	8	2013			
S-12	1998	○	15	2013	箱斜め取付 要取付直し	2013	
S-13	1998	○	15	2013			
S-14	1998	○	15	2013			
S-15	2005	○	8	2013			
計	15						
今回取替計		14				2	